

Sondrio, 7 dicembre 2023  
Prot. 14408/23/DM

**OGGETTO: Richiesta d'offerta con consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento della fornitura, installazione e avviamento, su due lotti di gara, di impianti di disinfezione a raggi u.v. per i depuratori di Mese e Gordona  
Risposta ai quesiti ricevuti.**

**Quesito ricevuto in data 6 dicembre 2023**

**Quesito**

In riferimento a quanto riportato all'Art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, poiché la trasmittanza è un parametro soggetto a variabilità nel tempo, un campionamento puntuale potrebbe non essere rappresentativo delle caratteristiche medie del refluo in ingresso alla sezione UV.

Al fine di dimensionare il sistema nel modo più corretto e non incorrere in successivi contraddittori, dato che tale parametro verrebbe misurato indipendentemente dal singolo partecipante, sulla base dei dati storici si chiede cortesemente di indicare un range minimo e massimo dei valori di trasmittanza di riferimento per un opportuno paragone con il campione analizzato a cura del concorrente.

**Risposta al quesito**

Non avendo dati storici in nostro possesso per il parametro trasmittanza su entrambe gli impianti di depurazione, comunico che il valore minimo di riferimento della Trasmittanza UV (Tr10) dovrà essere 65%.

**Quesito ricevuto in data 6 dicembre 2023**

**Quesito**

in riferimento alla presente procedura, siamo a chiedere di fornire i contatti del referente per poter effettuare il sopralluogo obbligatorio previsto nel CSA.

**Risposta al quesito**

Contattare per sopralluogo il geom. Luca Folla al seguente numero telefonico 800.239.291.

**IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO**

*Luca Folla*

