

numero	Impianto	Indirizzo	potenzialità progetto A.E.	valori limite allo scarico			tipo di trattamenti		Codice sire impianto
1	SONDRIO	Via Torelli snc -23100 Sondrio	49.500	COD	mg/l	125	tipo di trattamento	biologico a fanghi attivi	DP01406101
				BOD	mg/l	25	n.ro linee	3 (linee 1 e 2 denitro-nitro con ossigeno puro, linea 3 cicli nitro-denitro unico comparto)	
				S.S.	mg/l	35	n.ro sedimentatori	3	
				P TOT	mg/l	1	linea fanghi	digestione aerobica	
				N TOT.	mg/l	15	abbattimento fosforo	via chimica con policloruro di alluminio	
				NH4	mg/l	5	trattamenti di affinamento	disinfezione UV	
2	MORBEGNO	Località Serta - Via Lungo Adda Snc - 23017 Morbegno	19.505	COD	mg/l	125	tipo di trattamento	biologico a fanghi attivi	DP01404501
				BOD	mg/l	25	n.ro linee	2	
				S.S.	mg/l	35	n.ro sedimentatori	2	
				P TOT	mg/l	1	linea fanghi	digestione aerobica+ispessimento statico	
				N TOT.	mg/l	15	abbattimento fosforo	via chimica con policloruro di alluminio	
				NH4	mg/l	5	trattamenti di affinamento	disinfezione UV	
3	ARDENNO	Località Pez - 23011 Ardenno	24000	COD	mg/l	125	tipo di trattamento	biologico a fanghi attivi	DP01400501
				BOD	mg/l	25	n.ro linee	2 (linea 1 senza denitro)	
				S.S.	mg/l	35	n.ro sedimentatori	2	
				P TOT	mg/l	1	linea fanghi	ispessimento statico	
				N TOT.	mg/l	15	abbattimento fosforo	via chimica con policloruro di alluminio	
				NH4	mg/l	5	trattamenti di affinamento	disinfezione UV	
4	LIVIGNO - VAL VIERA	Località Val Viera - 23041 Livigno	32000	COD	mg/l	125	tipo di trattamento	biologico a fanghi attivi	DP01403702
				BOD	mg/l	25	n.ro linee	2	
				S.S.	mg/l	35	n.ro sedimentatori	2	
				P TOT	mg/l	2	linea fanghi	ispessimento statico	
				Ntot	mg/l	15	abbattimento fosforo	via chimica con policloruro di alluminio	
				NH4	mg/l	5	trattamenti di affinamento	disinfezione UV	